



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001
Тел/факс: 21-877, телефон:22-754,28-934, E-mail: mshkcge@mail.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№	000871	от	24.09.2019
---	--------	----	------------

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода питьевая.
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке.
6. Наименование объекта: МУП "Уют".
7. Адрес объекта: 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а.
8. Место (адрес) отбора: кран, скважина; в/колонка; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул.
9. Для экспертизы представлены документы:
- протоколы лабораторных исследований № 8158 от 17.09.2019г., № 8157 от 20.09.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. Заключение: Представленная проба воды питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ал. 03

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnsso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:

633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876. mshkcge@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8157 от 20 сентября 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3 от 09.01.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, кран, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	008591.БС.16.09.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	16 сентября 2019 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16 сентября 2019 г. 14 Час 10 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля: /Шахмаева О.В./

(Подпись)

(ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 045800			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 сентября 2019 г.	14	час	20 мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 сентября 2019 г.	Окончание:	17 сентября 2019 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008591.БС.16.09.2019	вода питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 045801			
Объем (количество) пробы:	1,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 сентября 2019 г.	14	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 сентября 2019 г.	Окончание:	20 сентября 2019 г.
Средства измерений: фотометр КФК-3 Св. № 478951 от 07.05.2019 до 07.05.2021				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008591.БС.16.09.2019	вода питьевая				
	Мутность	0,8±0,2	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	6,4±1,9	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:

633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876, mshkcge@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогуцин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8158 от 17 сентября 2019

2.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Уют"
1.2	Адрес	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №3 от 09.01.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Уют"
2.2	Адрес объекта	633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, в/колонка
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	008592.Б.16.09.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	16 сентября 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +2 ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: ⁰ С
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	


Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля: Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./ (Ф.И.О.)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 045802				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 сентября 2019 г.	14	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	16 сентября 2019 г.	Окончание:	17 сентября 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008592.Б.16.09.2019	вода питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

