



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkcg@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований
№ 000481 от 28.05.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МУП "Уют".
7. **Адрес объекта:** 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований № 4292 от 21.05.2019г., № 4356 от 22.05.2019г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой из скважины с. Новобибеево по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленная проба воды питьевой из колонки по ул. Советская с. Новобибеево по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п.3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnsso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:

633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876, mshkcgce@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4292 от 21 мая 2019 г.

| | | |
|------|---|--|
| 1 | Сведения о Заказчике | |
| 1.1 | Наименование | МУП "Уют" |
| 1.2 | Адрес | 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а |
| 1.3 | Цель исследований | по заявке |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №3 от 09.01.2019 г. |
| 2 | Сведения об объекте | |
| 2.1 | Наименование объекта | МУП "Уют" |
| 2.2 | Адрес объекта | 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н) |
| 3 | Сведения о пробе (образце) | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, скважина |
| 3.2 | Наименование | вода питьевая |
| 3.3 | Код | 004254.Б.20.05.2019 |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стеклянная бутылка стерильная |
| 3.7 | Объем партии | Спецмарка |
| 3.8 | Объем (количество) | 0,5 |
| 3.9 | Дата и время отбора | 20 мая 2019 г. 11 Час 00 Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации | Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе |
| 3.11 | Условия доставки | автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C |
| 3.12 | Условия отбора проб | Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды: |
| 3.13 | Координаты точки отбора (для СГМ) * | X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: |
| 3.14 | Дата и время доставлен в ИЛЦ | 20 мая 2019 г. 14 Час 20 Мин |
| 3.15 | Нормативный документ на метод отбора | ГОСТ 31942-2012 |
| 3.16 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | Дополнительные сведения | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

Начальник отдела лабораторного контроля _____ /Шахмаева О.В./
 (Подпись) (ФИО)




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|----------------|------------|----------------|
| Место проведения исследований: | 633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лалина ул, д. 5 | | | |
| Номер направления: | ЛЗ 043055 | | | |
| Объем (количество) пробы: | 0,5 л | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 20 мая 2019 г. | 14 | час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: | 20 мая 2019 г. | Окончание: | 21 мая 2019 г. |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 004254.Б.20.05.2019 | вода питьевая | | | | |
| | ОМЧ | 4 | <= 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКЕ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридическое лицо:

6330099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
 тел/факс: (383) 224-58-38, E-mail: cgnso@cn.ru
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/540601001
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе:
 633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
 Тел/факс: (383-48) 21-877, тел. (383-40) 22-876, mshkcge@mail.ru
 ОКПО 76681814, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

Испытательный лабораторный центр:

633456, Новосибирская область, г. Тогулин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 28-934, E-mail: sgltog@ngs.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4356 от 22 мая 2019 г.

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Сведения о Заказчике | |
| 1.1 | Наименование | МУП "Уют" |
| 1.2 | Адрес | 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а |
| 1.3 | Цель исследований | по заявке |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №3 от 09.01.2019 г. |
| 2 | Сведения об объекте | |
| 2.1 | Наименование объекта | МУП "Уют" |
| 2.2 | Адрес объекта | 633334, НСО, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, д. 36а (р-он местонахождения: Болотнинский р-н) |
| 3 | Сведения о пробе (образце) | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | 633334, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Новобибеево с, Советская ул, колонка |
| 3.2 | Наименование | вода питьевая |
| 3.3 | Код | 004253.БС.20.05.2019 |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стеклоанная бутылка стерильная, пластиковая бутылка |
| 3.7 | Объем партии | Спецмарка |
| 3.8 | Объем (количество) | 2 |
| 3.9 | Дата и время отбора | 20 мая 2019 г. 11 Час 00 Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации | Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе |
| 3.11 | Условия доставки | автотранспорт, сумка-холодильник; Наличие консервантов: Температура: +4°C |
| 3.12 | Условия отбора проб | Темпе-ра окружающей среды: °C; Темпе-ра воды: °C; Ph воды: |
| 3.13 | Координаты точки отбора (для СГМ) * | X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y В. д. ГГ: ММ: СС: |
| 3.14 | Дата и время доставлен в ИЛЦ | 20 мая 2019 г. 14 Час 20 Мин |
| 3.15 | Нормативный документ на метод отбора | ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 |
| 3.16 | Нормативный документ регламентирующий показатели | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | Дополнительные сведения | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./
 (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|----------------|------------|----------------|
| Место проведения исследований: | 633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5 | | | |
| Номер направления: | ПЗ 043052 | | | |
| Объем (количество) пробы: | 0,5 л | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 20 мая 2019 г. | 14 | час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: | 20 мая 2019 г. | Окончание: | 21 мая 2019 г. |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 004253.БС.20.05.2019 | вода питьевая | | | | |
| | ОМЧ | 2 | <= 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | |
|--|--|----------------|------------|----------------|
| Место проведения исследований: | 633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5 | | | |
| Номер направления: | ПЗ 043054 | | | |
| Объем (количество) пробы: | 1,5 л | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 20 мая 2019 г. | 14 | час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: | 20 мая 2019 г. | Окончание: | 22 мая 2019 г. |

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|
| 004253.БС.20.05.2019 | вода питьевая | | | | |
| | Цветность | 2,7±0,8 | <= 20,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| | Мутность | 0,8±0,2 | <= 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./

